



# Tjek din olie-plasttank



Miljø- og  
Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen

Topdanmark  
Forsikring · Pension



## Tjek din olie-plasttank

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader – især hvis din tank:

- Står udendørs og ikke er overdækket
- Er udsat for direkte sollys og varme

Pjecen illustrerer og giver eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår på tanken. Tag pjecen i hånden og kontrollér din tank.

## Det skal du holde øje med

Udendørsplasttanke kan have begyndende revnedannelser i udsatte positioner på overfladen. Revnedannelsen sker typisk:

- I indadgående og opadvendte hulninger (rød markering)
- I midten af tankens endeflade (gul markering)

Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne nedenfor. Er tanken beskidt eller støvet de kritiske steder, kan overfladen tørres af med en klud eller vådserviet.



## Nærbilleder af revnedannelse i indadgående og opadvendte hulninger (rød markering)



Krakelering samt begyndende revnedannelse i hulning




Revne opstået i indadgående hulning



Revnedannelse ved lodret indadgående hulning

## Nærbillede af revnedannelse ved forsætning i tankens endeflade (gul markering)



Revne opstået i forsætning ved tankens endeflade

### Er skaden sket?

Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug. Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien, og få råd om kontrol og udskiftning af tanken.

Hvis der er opstået en skade på tanken med olieudslip til følge, er du omfattet af en olieforureningsforsikring hos Topdanmark. Du er dækket hos Topdanmark, når du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark, eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse.

Ved olieudslip skal du kontakte din kommune (evt. 112) og Topdanmark. Find kontaktoplysninger under:

> [www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring](http://www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring)

På Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk) kan du i pjecen "Tjek din olietank" læse mere om miljøreglerne for olietanke.